



**АДМИНИСТРАЦИЯ
УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2025

г. Усть-Илимск

№ 345-А

Об установлении целевых уровней снижения потребления ресурсов (ЦУС) на очередной трехлетний период с 2025 по 2027 год включительно

Во исполнение статьи 24 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», руководствуясь статьями 35 и 47 Устава Усть-Илимского муниципального округа Иркутской области, Администрация Усть-Илимского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить прилагаемые целевые уровни снижения потребления ресурсов (ЦУС) на очередной трехлетний период с 2025 по 2027 год включительно.
2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации муниципального образования «Усть-Илимский район» (www.уй-район.рф).

И.о. мэра Усть-Илимского
муниципального округа

В.М. Князев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Усть-Илимского
муниципального округа
от 26.06.2025 № 345-А

ЦЕЛЕВЫЕ УРОВНИ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСОВ (ЦУС) НА ОЧЕРЕДНОЙ ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД С 2025 ПО 2027 ГОД ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2025 год	Целевой уровень снижения 2026 год	Целевой уровень снижения 2027 год
МДОУ «Брусничка»							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	34,73	32,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	5,41	4,1	21%	2%	5,73	5,70	5,63
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	22,11	25,1	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
МКДОУ «Елочка»							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	31,90	32,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	1,66	3,9	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	90,44	25,3	73%	23%	85,95	80,58	69,86
МДОУ «Малыш»							

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	38,01	28,4	25%	3%	37,77	37,53	37,04
Потребление горячей воды, м3/чел	-4,28	1,1	0%	6%	-4,22	-4,15	-4,02
Потребление холодной воды, м3/чел	-2,96	1,6	0%	6%	-2,92	-2,87	-2,78
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	52,57	14,2	66%	20%	49,98	47,40	42,23
РСОЦ «Молодежный»							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	37,10	29,4	19%	2%	36,41	36,23	35,86
Потребление горячей воды, м3/чел	8,22	2,3	74%	24%	7,72	7,22	6,23
Потребление холодной воды, м3/чел	33,38	5,2	87%	32%	30,71	28,05	22,71
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	11,40	33,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
МКДОУ «Чебурашка»							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	44,74	33,9	26%	3%	44,45	44,16	43,59
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Потребление холодной воды, м3/чел	3,06	4,5	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	44,97	26,2	42%	5%	44,37	43,77	42,57
МОУ «Эдучанская СОШ»							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	23,76	28,4	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м3/чел	1,20	1,1	12%	1%	1,20	1,19	1,19
Потребление холодной воды, м3/чел	2,66	1,6	41%	5%	2,63	2,60	2,54
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	26,17	14,2	47%	8%	25,65	25,13	24,09
МОУ «Невонская СОШ № 1»							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	50,25	28,4	44%	6%	49,47	48,69	47,14
Потребление горячей воды, м3/чел	0,60	1,1	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	1,41	1,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	44,15	14,2	66%	20%	41,98	39,81	35,46

МОУ «Невонская СОШ № 2»							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	48,99	28,4	43%	6%	48,31	47,62	46,25
Потребление холодной воды, м3/чел	5,65	1,6	73%	24%	5,32	4,98	4,31
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	19,30	14,2	27%	3%	19,17	19,04	18,78
МДОУ «Журавушка»							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	53,95	33,9	38%	4%	53,43	52,91	51,88
Потребление горячей воды, м3/чел	1,56	2,7	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	4,39	4,5	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	79,28	26,2	67%	20%	75,28	71,27	63,27
МОУ «Железнодорожная СОШ № 2»							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	30,37	28,4	8%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

Потребление горячей воды, м3/чел	0,25	1,1	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	1,53	1,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	15,13	14,2	9%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
МОУ «Железнодорожная СОШ № 1»							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	32,35	28,4	14%	1%	32,24	32,12	31,90
Потребление горячей воды, м3/чел	0,71	1,1	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	1,96	1,6	20%	2%	1,95	1,94	1,92
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	8,78	14,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Отдел образования Администрации Усть-Илимского муниципального округа							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	62,85	28,4	55%	13%	60,77	58,69	54,54
Потребление горячей воды, м3/чел	3,04	1,1	66%	19%	2,89	2,74	2,45

Потребление холодной воды, м3/чел	3,80	1,6	59%	15%	3,65	3,51	3,21
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	29,21	14,2	52%	11%	28,40	27,58	25,94
МОУ «Бадарминская СОШ», здание школы							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	44,96	28,4	37%	4%	44,54	44,12	43,29
Потребление холодной воды, м3/чел	4,47	1,6	66%	19%	4,25	4,04	3,60
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	17,30	14,2	20%	2%	17,21	17,13	16,96
МОУ «Бадарминская СОШ», здание детского сада							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	41,55	33,9	19%	2%	41,35	41,15	40,75
Потребление холодной воды, м3/чел	6,19	4,5	28%	3%	6,14	6,10	6,01
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	21,08	26,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
МОУ «Бадарминская СОШ», автокласс							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	0,00	28,4	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

[illegible]

[illegible]

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	59,07	28,4	52%	11%	57,41	55,74	52,41
Потребление холодной воды, м3/чел	1,54	1,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	13,03	14,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
МОУ «Седановская СОШ», мастерские							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	42,07	28,4	33%	3%	41,72	41,38	40,70
Потребление холодной воды, м3/чел	0,47	1,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	8,55	14,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
МОУ «Седановская СОШ», гараж							
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	188,93	неприменимо	неприменимо	6%	186,10	183,26	177,59
МОУ «Седановская СОШ», автокласс							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	35,48	28,4	20%	2%	35,30	35,12	34,76

[illegible]

[illegible]

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	49,56	28,4	44%	6%	48,79	48,02	46,48
Потребление холодной воды, м3/чел	5,10	1,6	71%	23%	4,81	4,52	3,94
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	48,33	14,2	66%	20%	45,95	43,57	38,82
МКУК «БИЦ Усть-Илимского муниципального округа»							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	29,76	29,2	6%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м3/чел	0,05	1,5	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	0,34	4,1	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	13,27	12,1	10%	1%	13,24	13,20	13,14
МОУДО «РДШИ»							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	19,55	31,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м3/чел	0,50	0,2	65%	19%	0,48	0,45	0,40
Потребление холодной воды, м3/чел	0,58	0,5	21%	2%	0,57	0,57	0,56

Потребление электрической энергии, кВтч/м2	21,04	11,2	49%	9%	20,55	20,06	19,09
МКУ «ЦХБО»							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	77,60	29,7	62%	17%	74,27	70,94	64,29
Потребление горячей воды, м3/чел	4,93	2,3	55%	13%	4,77	4,61	4,28
Потребление холодной воды, м3/чел	2,79	5,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	41,39	33,3	23%	2%	41,16	40,92	40,46